



—:: જાહેરાત ::—

શ્રીજીની પ્રતિમાં મુકવા અર્થે બનાવવામાં આવનાર મંડપમાં ફાયર સેફ્ટીની જોગવાઈ કરવા બાબત

સુરત શહેરમાં પ્રત્યેક વર્ષ જાહેર જનતા ધ્વારા સોસાયટીનાં પ્લોટમાં, જાહેર તેમજ ખાનગી સ્થળોએ શ્રીજીની મુર્તિ સ્થાપના અર્થે હંગામી બનાવવામાં આવે છે. જે મંડપ સંચાલકો ધ્વારા મંડપની અંદર ફાયર સેફ્ટીનાં પુરતા સાધનો ઉપલબ્ધ ન કરવાનાં કારણો, માન્યતા પ્રાપ્ત વીજળનાં ઉપકરણો વાપરવાનાં કારણો આગ—અકસ્માતનાં બનાવો બનતા હોવાનું ધ્યાને આવેલ હોય જે આગ અકસ્માતને રોકી શકાય તે હેતુસર ચાલુ વર્ષથી તમામ શ્રીજીની માટે બનાવવામાં આવનાર મંડપમાં, આયોજક ધ્વારા જાહેર સલામતીને ધ્યાને લેતા નીચે મુજબની સુચનાઓનું અચુક પાલન કરવાનું રહેશે. અને ફાયર સેફ્ટીની જોગવાઈ પોતાનાં મંડપ ખાતે કરવાની રહેશે.

૧	મંડપ આયોજક ધ્વારા કોઈપણ મંડપ, પંડાલ કે ટ્રમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનું સ્ટેજ બનાવે ત્યારે સ્કુલ, હોસ્પિટલ, જવલનશીલ પદાર્થનાં ગોડાઉન ઈત્યાદી થી ઓછામાં ઓછું ૧૫ કંડ દુર નિમાર્થ કરવાનું રહેશે. આ માટે મંડપમાં કાયરનાં વાહનો આવી શકે તે મુજબ રોડ, રસા ખુલ્લા રાખવાનાં રહેશે. તથા અવરોધક વસ્તુઓ દુર કરવાની રહેશે.
૨	મંડપ આયોજક ધ્વારા કોઈપણ મંડપ કોઈપણ પ્રકારની ભઠકી, ઈલેક્ટ્રીક સબ સ્ટેશન, ઈલે. ટ્રાન્સફરમર, ઈલે. સબ સ્ટેશન, ઈલે. હાઇટેન્શનલાઈન કે રેલ્વે લાઈન, થી ઓછામાં ઓછા ૧૫ મીટર દુર કરવાનાં રહેશે.
૩	આવા મંડપ આયોજક ધ્વારા સ્ટ્રક્ચરની અંદર કોઈપણ પ્રકારનાં સ્ટોલ બનાવવાનાં રહેશે નહી તથા આ સ્ટ્રક્ચરનાં સ્ટેજ નજીક કે સ્ટેઝનાં નીચે આગ લાગી શકે તેવા કોઈપણ પ્રકારનાં ઘન કે પ્રવાહી પદાર્થનો સંગ્રહ કરવાનો રહેશે નહી.
૪	મંડપ આયોજક ધ્વારા સ્ટ્રક્ચરની અંદર તથા બહાર ડીસ્પલે સરળતાથી વાંચી શકાય તે મુજબ અચુક NO SMOKING ZONE, EXIT, EMERGENCY EXIT અને ESCAPE WAY ઉપલબ્ધ કરાવવાનાં રહેશે.
૫	આવા મંડપ આયોજક ધ્વારા કોઈપણ મંડપ, પંડાલ કે ટ્રમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરનાં પડદા અને કાર્પેટને ફાયર રીટાઈન્ડન્ટ પેર્ફિન્ટ કરાવવા વધુમાં જમીન ઉપર બીધાવવા જોગ કાર્પેટ પણ આગ અકસ્માત થી સુરક્ષિત રહે તે મુજબ રાખવાનાં રહેશે.
૬	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા આપેલ સુચનાઓનું અચુક પાલન કરી, ફાયર વિભાગ ધ્વારા વખતો વખત થી આપવામાં આવી સુચનાઓનું અચુક પાલન કરવાનું રહેશે.
૭	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા મંડપમાં કરવામાં આવતા ઈલેક્ટ્રીક વાયરીંગ પ્રવર્તતમાન વીજળની અધિનિયમ મુજબનાં કરાવવાનાં રહેશે તથા મંડપમાં કરવામાં આવેલ વાયરીંગ અંગે નિષ્ણાંતો પાસે અચુક ચકાસણી કરાવી લેવાનું રહેશે.
૮	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા ડીઝલ જનરેટર મંડપ થી ઓછામાં ઓછા ૦૫ મીટર થી દુરનાં અંતરે રાખવાનાં રહેશે.
૯	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા ઈલેક્ટ્રીકનું મુખ્ય સ્વીચ્યબોર્ડ એ.સી. અથવા જી.આઈ.માં બનાવેલ હોવું જોઈએ તથા આવા હંગામી મંડપથી ઓછામાં ઓછા ૦૨ મીટર થી દુરનાં અંતરે ઈલે. જંકશન બોર્ડ, પાઈલોટીંગ લાઈટ સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવાનાં રહેશે.
૧૦	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા કોઈપણ પ્રકારનાં ઈલેક્ટ્રીક લાઈટીંગ, બલ્બ કે ટ્યુબ લાઈટ કે તેનાં કોઈ પાર્ટ્સ મંડપનાં કોઈ ભાગ કે સુશોભન અથવા સણગી ઉંડે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી થી ઓછામાં ઓછા ૦૫ સે.મી.ની અંદર રાખવાનાં રહેશે નહી.
૧૧	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા આવા મંડપમાં કે મંડપની બહારનાં પામીટરનાં અંતરમાં સણગી ઉંડે તેવી જવલનશીલ સામગ્રી કે પદાર્થ, પ્રવાહી રાખવાનાં રહેશે નહી.
૧૨	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા આવા મંડપમાં કે મંડપની બહાર ફાયર ક્રેક્સ કે રસોઈ બનાવવાની સામગ્રી, ધૂમપાનનાં સાધનો કે આગ લાગી શકે તેવા કોઈ પદાર્થ કે જ્યોત ઈત્યાદી રાખવાની રહેશે નહી.
૧૩	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા ધાર્મિક હેતુ માટે કરવામાં આવતા હવન, નાના હવનનુંડનો ઉપયોગ કરવાની રહેશે. જે માટે પુરતી ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાની તથા આવી જગ્યાની છત ઉપર સી.આઈ./જી.આઈ શીટ ૦૬ સે.મી. કરતા ઓછી ન હોય તે મુજબની રાખવાની રહેશે.
૧૪	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા મંડપમાં ગણેશ મુર્તિ પાસે રાખવામાં આવતા હિવા નીચે રેતી અચુક રાખવાનાં રહેશે અને મંડપનાં સંચાલન અર્થે ઓછામાં ઓછા એક સ્વંયસેવક રાઉન્ડ ઘ કલોક ઉપલબ્ધ રાખવાનાં રહેશે.
૧૫	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા મંડપમાં આગ અકસ્માતની સલામતી અર્થે ગણેશ ઉત્સવનાં તમામ સમયગાળા દરમ્યાન ફાયર એક્ષ્ટિઝ્યુશરનાં ઉપયોગ કરનાર જાણકાર પ્રશિક્ષિત વ્યક્તિઓને અચુક રાઉન્ડ ઘ કલોક રાખવાનાં રહેશે.
૧૬	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા મંડપમાં આવતી જનમેનોને સુચના આપવા અચુક પબ્લીક એડ્રેસ સીસ્ટમ રાખવાની રહેશે.
૧૭	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા પ્રન્યેક ૧૦૦ ચો.મી.વિસ્તારને ધ્યાને લેતા તેઓનાં મંડપમાં ગણેશ ઉત્સવનાં તમામ સમયગાળા દરમ્યાન ૦૨ એ.બી.સી. ફાયર એક્ષ્ટિઝ્યુશરના ૦૬ કે.જી.ની ક્ષમતાનાં તથા ૦૨ સી.એ.ટુ. ફાયર એક્ષ્ટિઝ્યુશર ૪.૪ કે.જી.ની ક્ષમતાવાળા અને ૨૦૦ લીટરનાં પાણી ભરીને રાખેલ બેરલ તથા રેતી ભરેલી બેલાદી અચુક આ મંડપ પ્રિમાર્ટસિસમાં ઉપલબ્ધ કરાવવાનાં રહેશે.
૧૮	મંડપનાં સંચાલકોને જણાવવામાં આવે છે કે ઉક્ત સુચના ફક્ત ફાયર સેફ્ટીનાં સલામતી અર્થે આપવામાં આવેલ છે. ફાયર વિભાગ સિવાયની અન્ય ઓથોરીટી જીવી કે પોલીસ વિભાગ, ટ્રાફીક વિભાગ, મ.ન.પા.નાં અન્ય વિભાગો થકી આપવામાં આવતી સુચનાઓનું પાલન તથા અમલવારી કરી અલગથી લાગત વિભાગની 'ન વાંચા પ્રામાણાપત્ર' મેળવી લેવાની રહેશે.
૧૯	મંડપનાં સંચાલકો ધ્વારા ગુજરાત ફાયર પ્રિવેન્શન અને લાઈફ સેફ્ટી મેસર્સ એક્ટ દ્વારા રેગ્યુલેશન, નેશનલ બીલ્ડીંગ પાર્ટ -૪, આઈએસ-૮૭૫૮ મુજબની જોગવાઈ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું સેલ્ક ક્રીકેલેરેશન અચુક રજૂ કરવાનું રહેશે.
૨૦	આગ અકસ્માતનાં કેસમાં તાંકીએ ફાયર વિભાગનાં ૧૦૧, ૧૦૨ ૦૨૬૧ –૨૪૧૪૧૮૫ –૮૬ તથા ઉદ્ઘાટન નંબર ઉપર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
૨૧	આ જાહેરાત સુરત મહાનગરપાલિકાની વેબસાઈટ suratmunicipal.gov.in/information/news ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
૨૨	ફાયર વિભાગ ઉક્ત સુચનો માં જરૂરીયત મુજબ વધારો / ઘટાડો કરવાનો અભાવિત અધિકાર રાખે છે.

જાહેર સલામતીને ધ્યાને લેતા પ્રત્યેક શ્રીજી મંડપમાં ઉપરોક્ત મુજબની ફાયર સેફ્ટીની સુવિધા કરાવી જણાવ્યા મુજબનોનું અચુક પાલન કરવા દરેક મંડપ આયોજકોએ વિનંતી છે.